

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

G/TBT/Notif.00/294/Add.2
7 de noviembre de 2002

(02-6130)

Comité de Obstáculos al Comercio

Original: español

NOTIFICACIÓN

Addendum

La siguiente comunicación de Colombia se distribuye de conformidad con el párrafo 6 del artículo 10.

La República de Colombia modifica el numeral 8 del artículo 123 y el párrafo del artículo 126 de la resolución 1096 de 2000, que adopta el Reglamento Técnico del Sector de Agua potable y Saneamiento Básico, notificado mediante la signatura G/TBT/Notif.00.294, del 30 de junio de 2000, mediante el proyecto de Resolución, así:

ARTICULO 1°.- MODIFICASE EL NUMERAL 8 DEL ARTICULO 123 DE LA RESOLUCION 1096 DE 2000- RAS, EL CUAL QUEDARA Así: "8. Generación de alternativas de sistemas para la recolección y evacuación de aguas residuales y/o pluviales. Dentro de las alternativas para los sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales se deben contemplar los alcantarillados no convencionales, tales como los Condominiales y los de Flujo Decantado. Es necesario evaluar cada alternativa desde el punto de vista de impacto ambiental."

ARTICULO 2°.- MODIFICASE EL PARAGRAFO DEL ARTICULO 126 DE LA RESOLUCION 1096 DE 2000 -RAS, EL CUAL QUEDARA Así: "El diámetro interno real mínimo permitido en las redes de recolección y evacuación de aguas residuales que utilicen alcantarillados tipo condominial o de flujo decantado para todos los niveles de complejidad del sistema podrá reducirse a 100 mm (4 plg). Para sistemas de alcantarillados convencionales y únicamente para el nivel de complejidad del sistema bajo el diámetro interno real permitido será 150 mm (6 plg). "
